



DC/0680/1104/7726/2025

Józefów, 25 sierpnia 2025 r.

Pan
Paweł Warski
Ei Electronics
Plac Konesera 12
03-736 Warszawa

Dotyczy: Wprowadzenia do obrotu autonomicznych czujek dymu typu Ei650W, Ei650iW, Ei650iC.


Odpowiadając na Państwa e-mail z dnia 7 sierpnia 2025 roku w sprawie dokumentów wymaganych w związku z wprowadzeniem do obrotu autonomicznych czujek dymu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) uprzejmie informuje co następuje.

Ogólne zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów budowlanych regulują następujące przepisy:

- ❖ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88/5 z 4.4.2011) **[1]**, ustalające tzw. europejski system wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych (z oznakowaniem CE), które jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich,
- ❖ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) **[2]**, która reguluje m.in. zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych na rynku krajowym (oznakowanie wyrobów znakiem budowlanym „B”),
- ❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873) **[3]**.

Precyzując powyższe informacje można zidentyfikować, że na podstawie art. 5 ustawy **[2]** określa się następujące sposoby wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu:

1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem **[1]**.
2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia **[1]**, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem **[3]**.
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia **[1]**, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.



Niezależnie od cytowanych powyżej przepisów budowlanych, obowiązuje również art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188) [4] stanowiący, że „wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania”. Wykaz wyrobów, które wymagają wprowadzenia do użytkowania został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002, z późn. zm.) [5]. Zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem dopuszczenie do użytkowania tych wyrobów powinno potwierdzać spełnienie wymagań techniczno-użytkowych określonych w odpowiadających punktach załącznika do przedmiotowego rozporządzenia [5].

Podsumowując, w poniższej tabeli przedstawiono wykaz dokumentów koniecznych do uzyskania i wystawienia celem wprowadzenia autonomicznych czujek dymu do obrotu, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami.

Wyrób	Wprowadzenie do obrotu		Wprowadzenie do użytkowania
	Certyfikat stałości właściwości użytkowych – wydawany przez jednostki akredytowane	Deklaracja właściwości użytkowych – wystawiana przez Producenta	Świadectwo dopuszczenia – wydawane przez CNBOP-PIB
Autonomiczna czujka dymu zgodna z normą EN 14604:2005+AC:2008	konieczny do uzyskania na zgodność z zharmonizowaną normą wyrobu – firma Ei electronics uzyskała certyfikat numer 1772-CPR-220530 wydany przez KRIWIAN TESTZENTRUM	konieczna do wystawienia na podstawie uzyskanego certyfikatu stałości właściwości użytkowych	nie dotyczy

Wyjaśniając jak wyżej zastrzegamy jednocześnie, że niniejsze stanowisko w sprawie obejmuje swoim zakresem wyłącznie obszar działalności statutowej Instytutu i nie odnosi się do innych rozwiązań prawnych, wynikających zarówno z postanowień zawartych umów cywilnoprawnych, jak i z obowiązujących przepisów prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Opinia CNBOP-PIB nie stanowi rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych i odnosi się wyłącznie do Państwa korespondencji e-mail z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

mgr inż. Wojciech Gągała

Załącznik:

1. Faktura nr:

FV/1216/2025

Do wiadomości:

1. e-mail: pawel.warski@eielectronics.pl

2. DC KT3 – a/a



Faktura VAT nr FV/1216/2025

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wystawienia: 2025-08-25

Data sprzedaży: 2025-08-25

Miejscowość: Józefów

SPRZEDAWCA

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (CNBOP-PIB)
NADWIŚLAŃSKA 213
05-420 JÓZEFÓW
NIP: 5321829288
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Konto bankowe: 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937

NABYWCA

EI ELECTRONICS SP. Z O.O.
PLAC KONESERA 12
03-736 WARSZAWA
NIP: 5223081073
(kod kontrahenta: 101066)

Forma płatności: PRZELEW Termin płatności: 2025-09-08
Datą zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

lp	Nazwa towaru/usługi	PKWIU	jm	ilość	cena	netto	stawka	vat	brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPŁATA ZA WYDANIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH DLA WYROBU BUDOWANEGO (PISMO INTERPRETACYJNE) - Dotyczy: Wprowadzenia do obrotu autonomicznych czujek dymu typu Ei650W, Ei650iW, Ei650iC. Pismo numer DC/0680/1104/7726/2025 z dnia 25.08.2025 r.		SZT	1	628.00	628.00	23%	144.44	772.44
RAZEM						628.00	x	144.44	772.44
						628.00	23%	144.44	772.44

do zapłaty : 772.44 PLN.

słownie do zapłaty : siedem*siedem*dwa*44/100.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kozłowska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury
telefon: +48 22 769 33 09