

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 24071972A2/A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Czujnik czadu
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: CD-72A2v4300/B
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Autonomiczna czujka tlenku węgla – do zastosowań domowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
- Siedziba Producenta: EURA-TECH sp. z o.o.
Przemysłowa 35a,
84-200 Wejherowo, Polska
 - Miejsce produkcji wyrobu: SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED
No 666 Qingfeng Road, Jiangbei District Ningbo, Zhejiang
Province, Chińska Republika Ludowa
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 50291-1:2018-06, PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03** - Wykrywacze gazu- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY – AC 063** numer **063-UWB-0605**
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zmierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymagania ogólne	Spełnia 5.1 (pkt. 5.1.5 – nie dotyczy)	
Konstrukcja	Spełnia 5.2	
Wskaźniki wizualne	Spełnia 5.3	
Alarmy	Spełnia 5.4	
Koniec przydatności użycia	Spełnia 5.5 (pkt. 5.5.3 – nie dotyczy)	
Sygnalizacja uszkodzeń	Spełnia 5.6	
Urządzenia do wyciszania alarmu (fakultatywne)	Spełnia 5.7	
Urządzenia do wyciszania alarmu uszkodzenia	Spełnia 5.8 (pkt. 5.8.7 – nie dotyczy)	
Urządzenia Sterowane	Spełnia 5.10	
Oznakowanie	Spełnia 5.11 (pkt. 5.11.4 – nie dotyczy)	
Wymagania dla urządzeń sterowanych bateryjnie	Spełnia 5.12	
Przechowywanie bez zasilania (funkcjonalność)	Spełnia 6.1.5	
Stan alarmowania	Spełnia 6.3.4	
Alarmowanie w trakcie uruchamiania urządzenia	Spełnia 6.3.5	
Reakcja na wysokie stężenie CO i regeneracja urządzenia	Spełnia 6.3.6	
Wpływ temperatury	Spełnia 6.3.7	
Wpływ wilgotności	Spełnia 6.3.8	
Badanie przepływu gazu	Spełnia 6.3.9	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zmierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kompatybilność elektromagnetyczna	Spełnia 6.3.11	
Reakcja na mieszaninę CO z innymi gazami	Spełnia 6.3.12	
Reakcja na inne gazy	Spełnia 6.3.13	
Stabilność długotrwałego działania	Spełnia 6.3.14	
Upadek	Spełnia 6.3.15	
Poziom dźwięku	Spełnia 6.3.16	
Sygnalizacja uszkodzenia baterii	Spełnia 6.3.17	
Pojemność baterii	Spełnia 6.3.18	
Odwroćenie polaryzacji	Spełnia 6.3.19	
Podłączanie baterii przy wykorzystaniu przewodów elastycznych	Spełnia 6.3.20	
Reakcja na wysoką wilgotność (niekondensującą)	Spełnia 6.3.23	
Reakcja na niską wilgotność	Spełnia 6.3.24	
Czujki wykorzystujące łącze radiowe	Spełnia 7	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Legnica, 04-03-2026

(miejsce i data wystawienia)

euro-tech

Andrzej Dudziński
V-CE PREZES

[Podpis]

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)